



муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение  
« Детский сад № 274 присмотра и оздоровления»

---

660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 16  
тел. 202-22-72, e-mail: dou274@mailkrsk.ru

Акт об устранении предписаний надзорных органов.

**Орган, выдавший предписание:**

Ростехнадзор (Енисейское управление)

**Номер и дата предписания:**

Предписание об устранении выявленных нарушений № 10/450/1102/2021 от 14.12.2024

**Описание и характер выявленного нарушения:**

1. Техническая документация заземляющих устройств. систем уравнивания потенциалов не предоставлена.
2. Паспорт заземляющих устройств не оформлен.

**Меры, принятые по устранению предписания:**

Предписание устранено полностью. Предоставлен паспорт и тех. документация заземляющих устройств.

**Орган, выдавший предписание:**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Номер и дата предписания:**

Предписание № 39465 от 06.12.2021г.

**Описание и характер выявленного нарушения:**

1. Не обеспечение покрытия стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород.
2. Несоответствие измеренных уровней искусственного освещения в игровой группы «Аленький цветочек» гиг. Нормам.
3. Отсутствие теневого навеса на территории игровых площадок.
4. Наличие дефектов и повреждений пола в помещении прачечной.
5. Наличие дефектов и повреждений стен и потолка, следов течи в туалетной группы «Аленький цветочек», приемной и туалетной группы «Василек»
6. Остекление окон из не цельного стеклопакета в помещении игровой группы «Одуванчик»

**Меры, принятые по устранению предписания:**

По п. 1 – замечание устранено, приобретен стол со столешницей из твердых пород дерева.

По п. 2 - замечание устранено, приобретены новые светильники

По п. 3 – учреждение стоит в реестре дополнительной потребности на доставку с монтажом теневого навеса (3 шт). Работы запланированы на лето 2024г.

По п. 4 - учреждение стоит в реестре дополнительной потребности на выполнение работ по кап. ремонту прачечной.

По п. 5 – в ноябре 2022 года проведены работы по частичному ремонту кровли.

Повреждения стен и потолка устранены текущим ремонтом.

По п. 6 - учреждение стоит в реестре дополнительной потребности на выполнение работ по замене оконного блока.

**Орган, выдавший предписание:**

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

**Номер и дата предписания:**

Предписание об утрании нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1801/2 от 22.11.2021г.

**Описание и характер выявленного нарушения:**

Из групповых ячеек «Незабудка», «Лютик», «Аленький цветочек», «Ромашка», «Фиалка», «Колокольчик», «Семицветик» и из помещения спортивного зала отсутствует второй эвакуационный выход.

**Меры, принятые по устранению предписания:**

Учреждение стоит в реестре дополнительной потребности на выполнение кап. ремонта с устройством вторых эвакуационных выходов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 274 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ",**  
Герлиц Анна Евгеньевна, Заведующий

01.03.24 12:37 (MSK)

Сертификат 56E75EA072F4D11F2EB36FAB6B2A70E2